

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 4 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
21	КВ-1 и шкаф РС	16,0			
23	КВ-3 и шкаф РС	16,0			
34	ВВЭ КП-7 с ячейкой и ЗН	4,2			
59	Внешний контур заземления	4,0			
60	Внутренний контур заземления	4,0			
64	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
66	Аккумуляторная батарея	10,4			
70	Хим. анализ дис. воды	,8			
71	Проверка напряжения АБ при толковых токах	2,0			
72	Дистиллятор	8,0			
76	ЩПТ-220 В	12,0			
80	Электроинструмент	1,0			
Итого:		80,4			
2. Осмотр					
82	Аккумуляторные фонари	1,0			
83	Оборудование подстанции	8,0			
84	Аккумуляторная батарея	4,2			
86	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
87	Защитные средства	1,0			
90	Щиты освещения и силовые сборки	7,2			
Итого:		22,4			
Всего:		102,8			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 4а на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
17	ВАБ КВ-2	8,0			
28	"--" шины, разъединители Д-1,2,3	9,6			
29	ВВТ КП-1 с ячейкой и ЗН (7.2013)	5,0			
47	ВВТ ТМ-3 с ячейкой и ЗН (7.2013)	5,0			
57	Внешний контур заземления	4,0			
61	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
63	Аккумуляторная батарея	10,4			
65	Уравнильный заряд АБ	19,4			
67	Хим.анализ дис.воды	,8			
70	Защитные средства	2,0			
72	ЗПУ-1,2 ЯУ ЗПУ -1,2	4,0			
73	Рубильники раб.осв.тоннеля	2,0			
74	ШАП АС-М	2,0			
75	ЩПТ-220 В	12,0			
78	Щит отопления	12,0			
80	Электроинструмент	1,0			
Итого:		99,2			
2. Осмотр					
82	Аккумуляторные фонари	1,0			
83	Оборудование подстанции	8,0			
84	Аккумуляторная батарея	4,2			
86	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
Итого:		14,2			
Всего:		113,4			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 5 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
15	БВ-52	8,0			
16	БВ-53	8,0			
17	БВ-54	8,0			
37	ВВЭ Вв-1 с ячейкой и ЗН	4,2			
38	ВВЭ Вв-2 с ячейкой и ЗН	4,2			
42	РУ - 825 В	29,6			
63	Аккумуляторная батарея	10,4			
67	Хим. Анализ дис.воды	,8			
71	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
78	Электроинструмент	1,0			
Итого:		76,2			
2.Осмотр					
80	Аккумуляторные фонари	1,0			
81	Оборудование подстанции	8,0			
82	Аккумуляторная батарея	4,2			
84	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
85	Защитные средства	1,0			
88	Щиты освещения и силовые сборки	7,2			
Итого:		22,4			
Всего:		98,6			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-4 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
16	ВВЭ ТМ-1 с ячейкой и ЗН	4,2			
31	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
34	Аккумуляторные батареи	10,4			
37	Хим. Анализ дист. Воды	,8			
41	ЩПТ-220 В	12,0			
44	Электроотопление	2,0			
Итого:		31,4			
2. Осмотр					
47	Аккумуляторные фонари	,5			
48	Аккумуляторные батареи	4,2			
49	Дренажные систем и вент. Установки	1,0			
52	Оборудование подстанции	4,2			
54	ЩУС-2 (очистка от пыли)	1,0			
Итого:		10,9			
Всего:		42,3			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП-6 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
1	АВМ Вв№1 0.4кВ	4,0			
2	АВМ Вв№2 0.4кВ	4,0			
3	АВМ СВ 0,4кВ	4,0			
7	РУ-0,4кВ 1-секция	24,0			
8	РУ- 0,4кВ 2-секция	24,0			
29	ВЭМ КП-1 с ячейкой и ЗН	12,0			
59	Аварийное освещение	1,4			
61	Аккумуляторная батарея	10,4			
65	Хим. Анализ дис. воды	,8			
70	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
72	Защитные средства	4,0			
74	Сварочный трансформатор	2,0			
75	Электроинструмент	1,0			
79	ШАП АС-М	2,0			
Итого:		95,6			
2. Осмотр					
83	Аккумуляторная батарея	4,2			
84	Аккумуляторные фонари	1,0			
86	Дренажные систем и вент. уст.	1,0			
89	Оборудование подстанции	8,0			
90	Щиты освещения и силовые сборки	7,2			
Итого:		21,4			
Всего:		117,0			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-5 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
16	ВЭМ ТМ-1 с ячейкой и ЗН	12,0			
17	ВЭМ ТМ-2 с ячейкой и ЗН	12,0			
21	ВЭМ ТО-2 с ячейкой и ЗН	12,0			
23	Трансформатор ТО-2 (8. 2013)	9,3			
26	Аккумуляторная батарея	10,4			
30	Хим. Анализ дист. Воды	,8			
38	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
43	Электроотопление	2,0			
Итого:		60,5			
2. Осмотр					
46	Аккумуляторные фонари	,5			
47	Дренажные систем и вент. Установки	1,0			
48	Аккумуляторная батарея	4,2			
50	Защитные средства	1,0			
51	Оборудование подстанции	4,2			
53	ЩУС-2 (очистка от пыли)	1,0			
Итого:		11,9			
Всего:		72,4			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП-7 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
18	ВАБ КВ-2	8,0			
20	ВВТ КВ-1 с ячейкой и ЗН(7.2013)	5,0			
21	ВВТ КВ-2 с ячейкой и ЗН(7.2013)	5,0			
22	ВВТ КВ-3 с ячейкой и ЗН(7.2013)	5,0			
23	КВ-1 и шкаф РС	16,0			
38	ВЭМ ТМ-1 с ячейкой и ЗН	12,0			
39	ВЭМ ТМ-2 с ячейкой и ЗН	12,0			
43	ВЭМ ТО-2 с ячейкой и ЗН	12,0			
58	Ячейка ЯЗР-- 825 В	6,0			
61	Проверка автоматики авар. осв.	2,0			
70	Аккумуляторная батарея	10,4			
74	Хим. анализ дис. Воды	,8			
79	Электроотопление	10,0			
80	Электроинструмент	1,0			
81	Защитные средства	4,0			
82	Сварочный трансформатор	2,0			
Итого:		111,2			
2.Осмотр					
85	Аккумуляторные фонари	1,0			
86	Аккумуляторная батарея	4,2			
87	Внутриподстанционные кабели	11,0			
88	Дренажные систем и вент. уст.	1,0			
91	Оборудование подстанции	8,0			
Итого:		25,2			
Всего:		136,4			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-6 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
10	Трансформатор ТС-1 (ТСЗ-630) (7.2013)	9,3			
16	Яч № 6 Разъединители ТС-1, ТС-2	2,0			
Итого:		11,3			
2.Осмотр					
22	Щиты освещения и силовые сборки	1,8			
24	Оборудование подстанции	4,0			
Итого:		5,8			
Всего:		17,1			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) ПП-3 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
40	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
42	Аккумуляторная батарея	10,4			
43	Контрольный разряд АБ(7.2013)	55,0			
46	Хим.анализ дис.воды	,8			
Итого:		68,2			
2.Осмотр					
57	Аккумуляторная батарея	4,2			
59	Дренажные системы и вент.установки	1,0			
61	Оборудование подстанции	4,2			
63	Щиты освещения и силовые сборки	5,4			
Итого:		14,8			
Всего:		83,0			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ
участка(цеха) СТП 3 на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт, час	Место работы	Примечание
1. Текущий ремонт					
67	Проверка автоматики авар.осв.	2,0			
69	Аккумуляторная батарея	10,4			
73	Хим. анализ дис. воды	.8			
76	Дистиллятор	8,0			
82	Электроинструмент	1,0			
Итого:		22,2			
2. Осмотр					
84	Аккумуляторные фонари	1,0			
85	Оборудование подстанции	8,0			
86	Аккумуляторная батарея	4,2			
88	Дренажные системы и вент. Установки	1,0			
89	Защитные средства	1,0			
92	Щиты освещения и силовые сборки	6,3			
Итого:		21,5			
Всего:		43,7			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ

участка(цеха) АБ инж.кор на Июль 2015 г.

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт,час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
3	АБ лаз	10,4			
5	АБ ту-тс, авар. Освещ	10,4			
14	Хим. анализ дис.воды АБ лаз	,8			
23	Хим. Анализ дист. воды АБ ту-тс	,8			
Итого:		22,4			
2.Осмотр					
4	АБ лаз	4,2			
6	АБ ту-тс, авар. Освещ	4,2			
Итого:		8,4			
Всего:		30,8			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Служба электроснабжения
Самарского метрополитен

Утверждаю:

(фамилия, подпись, должность)
" ____ " _____ 20 ____ г.

ПЛАН РАБОТЫ

участка(цеха) ТП-1 на Июль 2015 г.
6/10кВ

Норма времени _____

№ п/п	Наименование и объем работ	труд план, час	Затраты факт,час	Место работы	Примечание
1.Текущий ремонт					
20	Щиты освещения и силовые сборки	12,2			
Итого:		12,2			
2.Осмотр					
22	Внутриподстанционные кабели	11,0			
24	Оборудование подстанции	4,0			
Итого:		15,0			
Всего:		27,2			

План составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План проверил

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет составил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Отчет проверил:

(должность, подпись, фамилия)
" ____ " _____ 20 ____ г.