

МП г.о. Самара «Самарский метрополитен»

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора,  
главный инженер

МП г.о. Самара

«Самарский метрополитен»

**А.И. Гурьянов**

« 26 » 01 20 16 г.

**Дефектная ведомость**

ремонта мягкой кровли отстойно-ремонтных пролетов (ОРП) инв. №10016  
электродепо «Кировское» в осях Е-И ряд 29-38

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.)	м.п.	93
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	2494,95
3	Разборка покрытий примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям (парапетная стена, вентиляхты, вентрубы, водосточные воронки, зенитные фонари)	м <sup>2</sup>	139,75
4	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный	т	26
5	Вывоз мусора до 30 км	т	26
6	Устройство выравнивающих стяжек асфальт-бетонных толщиной 50 мм 100%, с формированием точных уклонов	м <sup>2</sup>	2494,95
7	Оштукатуривание поверхностей цемент-известковым раствором(вентшахты, вентрубы)	м <sup>2</sup>	32,78
8	Огрунтовка оснований из асфальт-бетона под гидроизоляционный кровельный ковер готовой битумной эмульсией	м <sup>2</sup>	2494,95
9	Огрунтовка вертикальных поверхностей готовой битумной эмульсией(парапетная стена, вентиляхты, вентрубы, водосточные воронки, зенитные фонари)	м <sup>2</sup>	139,75
10	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «Абрис» в 1 слой до 1,5 мм на кровлю	м <sup>2</sup>	2494,95
11	Устройство кровельного покрытия кровли стеклотканью в 1 слой	м <sup>2</sup>	2494,95
12	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «Абрис» в 1 слой до 1,5 мм на кровлю	м <sup>2</sup>	2494,95
13	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «БСКМ» в 2 слоя до 3 мм на	м <sup>2</sup>	2494,95

14	Нанесение солнцезащитного отражающего покрытия в виде разжиженной мастики типа БСКМ, наполненной до 15% алюминиевой пигментной пудрой типа ПАК-2 или ПАК-3 на кровлю	м <sup>2</sup>	2494,95
15	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «Абрис» в 1 слой до 1,5 мм на примыкания к вертикальным поверхностям (парапетная стена, вентиляционные шахты, вентиляционные трубы, водосточные воронки, зенитные фонари и кирпичная стена).	м <sup>2</sup>	139,75
16	Устройство кровельного покрытия примыканий стеклотканью в 1 слой	м <sup>2</sup>	139,75
17	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «Абрис» в 1 слой до 1,5 мм на примыкания к вертикальным поверхностям (парапетная стена, вентиляционные шахты, вентиляционные трубы, водосточные воронки, зенитные фонари и кирпичная стена).	м <sup>2</sup>	139,75
18	Нанесение мастики битум-полимерной холодного применения типа «БСКМ» в 2 слоя до 3 мм на примыкания к вертикальным поверхностям (парапетная стена, вентиляционные шахты, вентиляционные трубы, водосточные воронки, зенитные фонари и кирпичная стена).	м <sup>2</sup>	139,75
19	Нанесение солнцезащитного отражающего покрытия в виде разжиженной мастики типа БСКМ, наполненной до 15% алюминиевой пигментной пудрой типа ПАК-2 или ПАК-3 на примыкания к вертикальным поверхностям	м <sup>2</sup>	139,75
20	Монтаж отливов из листовой стали по периметру крыши	м.п.	93
21	Для разжижения указанных мастик (Абрис.Ру, БСКМ) использовать разбавитель (нефрас, уайт-спирит и их аналоги) в количестве не более 5% от массы при ручном нанесении	-	-

ТЧГ

ТЧМ

В.Б. Антипин

В.Р. Шапкин

МТО С Подушкин А.А.